CMA
220800100716

检 测 报 告

报告编号：SZ26-001（1-11）

样品名称：生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

检 测 报 告

报告编号：SZ26-001（1-11）

样品类型：末梢水	样品编号：SZ26-001（1-11）
来样方式：送样	采/送样部门：尖山区疾控
样品规格：5.75L/份	样品数量：11 份
样品状态：无色、透明液体	包装状态：完好
收样日期： 2026 年 1 月 6 日	检测活动日期： 2026 年 1 月 6 日- 2026 年 1 月 8 日
检测类别：监测	限值标准：GB 5749-2022
检测项目：见附页	
检测方法： GB/T 5750.4-2023（4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1） GB/T 5750.5-2023（4.2, 5.2, 6.2, 7.4, 8.3, 11.1） GB/T 5750.6-2023（4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3） GB/T 5750.7-2023（4.1） GB/T 5750.10-2023（4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2） GB/T 5750.11-2023（4.2） GB/T 5750.12-2023（4.1, 5.1）	
检测结果： 见附页 检测专用章	

报告制作：许平 审核：李淑琴 批准：[illegible] 批准日期： 2026 年 1 月 21 日

报告编号：SZ26-001（1）
采样地点：金山国际

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.12
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	161
8	氯化物/(mg /L)	250	26.3
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	94
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01986
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00168
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0033
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0123
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00040
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.08
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.06
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.18

检 测 报 告 附 页

报告编号：SZ26-001（1）

采样地点：金山国际

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00002
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0003
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			

检 测 报 告 附 页

报告编号：SZ26-001（2）

采样地点：安邦花园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	4
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.16
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	161
8	氯化物/(mg /L)	250	26.6
9	总硬度（以 CaCO3 计）/(mg /L）	450	94
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01944
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00140
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0027
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0128
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00039
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.00
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.09
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.18

双鸭山市疾病预防控制中心
检 测 报 告 附 页

报告编号：SZ26-001（2）　　

采样地点：安邦花园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00003
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0005
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			

报告编号：SZ26-001（3）
采样地点：育龙家园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	45
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.16
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	156
8	氯化物/(mg /L)	250	26.9
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	86
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01811
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00392
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0072
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0094
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00037
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00009
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.32
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.05
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.18

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号：SZ26-001（3）
采样地点：育龙家园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00004
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0006
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			

报告编号：SZ26-001（4）
采样地点：阳光小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	59
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	158
8	氯化物/(mg /L)	250	26.6
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	92
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01824
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00265
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0025
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0097
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00037
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.08
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.05
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.19

报告编号：SZ26-001（4）

采样地点：阳光小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00004
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0006
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.07
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			

检 测 报 告 附

报告编号：SZ26-001（5）
采样地点：第三幼儿园

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.97
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	159
8	氯化物/(mg /L)	250	23.9
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	92
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.6
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03097
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00299
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0046
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0142
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00038
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00015
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.32
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.07
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.19

检 测 报 告 附 页

报告编号：SZ26-001（5）

采样地点：第三幼儿园

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01377
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00037
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00137
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.2561
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
以下空白			

报告编号：SZ26-001（6）
采样地点：双鸭山市第一中学

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.29
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	184
8	氯化物/(mg /L)	250	13.5
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	120
10	硫酸盐/(mg /L)	250	10.1
11	锰/(mg /L)	0.1	0.03616
12	铜/(mg /L)	1.0	0.06651
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0573
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0032
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00021
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00080
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	0.16
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	9.77

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号：SZ26-001（6）
采样地点：双鸭山市第一中学

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00002
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0003
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			

检 测 报

报告编号：SZ26-001（7）
采样地点：伴山观邸

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	———
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	4
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.18
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	305
8	氯化物/(mg /L)	250	22.0
9	总硬度（以 CaCO3 计）/(mg /L）	450	268
10	硫酸盐/(mg /L)	250	75.9
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00312
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00245
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0108
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0018
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00035
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00020
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	0.32
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.09
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	5.70

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号：SZ26-001（7）

采样地点：伴山观邸

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00005
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0008
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.08
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			

报告编号：SZ26-001（8）
采样地点：云峰佑岸

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	65
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.16
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	303
8	氯化物/(mg /L)	250	22.2
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	278
10	硫酸盐/(mg /L)	250	73.4
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00174
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00174
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0101
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0014
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00031
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00015
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	0.48
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	5.72

双鸭山市疾病预防控制中心
检测报告附页

报告编号：SZ26-001（8）
采样地点：云峰佑岸

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00005
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0008
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			

报告编号：SZ26-001（9）
采样地点：云峰居

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	38
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.22
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	294
8	氯化物/(mg /L)	250	22.0
9	总硬度（以 CaCO3 计）/(mg /L）	450	286
10	硫酸盐/(mg /L)	250	75.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00181
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00151
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0116
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0017
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00034
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00020
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	0.48
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	<0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	5.70

检 测 报 告 附 页

报告编号：SZ26-001（9）

采样地点：云峰居

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00004
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0007
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			

报告编号：SZ26-001（10）
采样地点：西平行路小学

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	<1
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.16
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	185
8	氯化物/(mg /L)	250	26.6
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	116
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.6
11	锰/(mg /L)	0.1	0.02220
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00276
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0071
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0108
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00042
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.16
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.28
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.18

采样地点：西平行路小学

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00002
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0004
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.07
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			

报告编号：SZ26-001（11）
采样地点：文南小区

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	48
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.13
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	161
8	氯化物/(mg /L)	250	26.6
9	总硬度（以 CaCO3 计）/（mg /L）	450	106
10	硫酸盐/(mg /L)	250	11.3
11	锰/(mg /L)	0.1	0.01892
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00401
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0050
14	铝/(mg /L)	0.2	0.0106
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00039
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	<0.01
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O2 计)/ (mg /L)	3	2.24
22	氨（以 N 计）/（mg /L）	0.5	0.17
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.18

采样地点：文南小区

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	<0.000032
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000016
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00004
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	<0.000041
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0009
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	——
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.07
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	7.0
以下空白			