



220800100716

检测报告

报告编号: SZ26-052 (1-26)

样品名称: 生活饮用水

双鸭山市疾病预防控制中心

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ26-052 (1-26)


第 1 页 共 53 页

样品类型: 末梢水	样品编号: SZ26-052 (1-26)
来样方式: 送样	采/送样部门: 尖山区疾控
样品规格: 5.25L/份	样品数量: 26 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2026 年 8 月 10 日	检测活动日期: 2026 年 8 月 10 日-2026 年 8 月 13 日
限值标准: GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	
检测项目: 见附页	
检测方法: 见附页	
检测结果: 见附页	

检验检测专用章



编制: 许平 审核: 辛淑华

批准: 

日期: 2026 年 9 月 7 日

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(1) 采样地点: 第三幼儿园

第 2 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度 (散射浑浊度单位) / (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	125	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) / (mg /L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) / (mg /L)	3	1.52	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬 (六价) / (mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨 (以 N 计) / (mg /L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.01972	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00379	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0110	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0613	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00062	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	0.00015	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(1) 采样地点: 第三幼儿园

第 3 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03752	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00287	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7304	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.15	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	17.3	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.24	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	8.2	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(3) 采样地点: 金山国际

第 6 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (/NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.07	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	124	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	88	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg /L)	3	1.60	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.01873	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00210	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0034	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0605	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00066	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(3)

采样地点: 金山国际

第 7 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.04029	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00305	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7795	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.16	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	18.5	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.25	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	8.9	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(5) 采样地点: 安邦花园

第 10 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3, 末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.05	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.1	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	126	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	100	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计) (mg/L)	3	1.84	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.01401	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00280	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0013	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0733	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00060	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	0.00008	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(5)

采样地点: 安邦花园

第 11 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03895	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00296	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7557	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——	——
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.18	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	19.8	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.24	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	9.4	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(6) 采样地点: 西平行路小学

第 12 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L)≤2, 出厂水余量/(mg/L)≥0.3, 末梢水余量/(mg/L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.2	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	124	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	86	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.12	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.02370	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00108	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	<0.0009	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0471	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00055	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	0.00050	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(6)

采样地点: 西平行路小学

第 13 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	0.09	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03693	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00286	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7204	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.17	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	20.4	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.25	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	9.6	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(7) 采样地点: 阳光小区

第 14 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——	——
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/ (NTU)	1 小型集中供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.0	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	125	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg /L)	3	1.84	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.04	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.04135	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00097	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	<0.0009	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0385	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00056	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(7)

采样地点: 阳光小区

第 15 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03712	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00290	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7242	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 12	0.17	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	19.9	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.26	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	9.6	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(9) 采样地点: 育龙家园

第 18 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3, 末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	124	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg /L)	3	1.92	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.04101	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00096	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	<0.0009	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0404	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00059	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(9)

采样地点: 育龙家园

第 19 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞(mg/L)	0.001	0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.03851	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷(mg/L)	0.06	0.00301	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7492	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	——	——
33	氟化物(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.18	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物(mg/L)	250	20.6	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.26	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐(mg/L)	250	9.9	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(10) 采样地点: 文南小区

第 20 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	2	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L)≤2, 出厂水余量/(mg/L)≥0.3, 末梢水余量/(mg/L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	7.1	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	125	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	98	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.68	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	<0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.04239	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00104	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	<0.0009	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0393	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00057	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	<0.00007	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(10) 采样地点: 文南小区

第 21 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.04000	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00314	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7762	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.18	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	20.6	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.26	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	9.9	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(16) 采样地点: 云峰居

第 32 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) ≤ 2, 出厂水余量/(mg /L) ≥ 0.3, 末梢水余量/(mg /L) ≥ 0.05。	0.05	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	125	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg /L)	3	1.76	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.01194	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00866	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0043	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0637	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00052	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	0.00017	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(16) 采样地点: 云峰居

第 33 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0001	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03857	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00288	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7480	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.20	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	22.5	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.25	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	10.5	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(17) 采样地点: 云峰佑岸

第 34 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min ≥ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) ≤ 2, 出厂水余量/(mg /L) ≥ 0.3, 末梢水余量/(mg /L) ≥ 0.05。	0.05	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	126	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	84	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	1.44	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.04	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.01313	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00517	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0021	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0727	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00060	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	0.00011	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心 检测报告附页

报告编号: SZ26-052(17) 采样地点: 云峰佑岸

第 35 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.03976	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00292	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.7685	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.20	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	22.6	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.25	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	10.6	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(18) 采样地点: 伴山观邸

第 36 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg/L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg/L)≤2, 出厂水余量/(mg/L)≥0.3,末梢水余量/(mg/L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg/L)	1000	126	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	92	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.60	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg/L)	0.5	0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg/L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg/L)	0.1	0.01360	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg/L)	1.0	0.00414	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg/L)	1.0	0.0015	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg/L)	0.2	0.0771	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg/L)	0.01	0.00061	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg/L)	0.01	0.00008	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg/L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(18) 采样地点: 伴山观邸

第 37 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.04545	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00073	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00329	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.8696	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	—	—
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 1.2	0.20	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	22.7	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 20	0.25	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	10.7	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052 (25) 采样地点: 双鸭山市第一中学

第 50 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出	GB/T5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	—	—
3	菌落总数/(CFU/ mL)	100 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 500	<1	GB/T5750.12-2023 4.1
4	臭和味	无异臭、异味	无	GB/T5750.4-2023 6.1
5	肉眼可见物	无	无	GB/T5750.4-2023 7.1
6	色度(铂钴色度单位)/(度)	15	<5	GB/T5750.4-2023 4.1
7	浑浊度(散射浑浊度单位) (NTU)	1 小型集中式供水和分散式供水 因水源与净水技术受限时为 3	<1	GB/T5750.4-2023 5.2
8	游离氯(mg /L)	与水接触时间/min≥30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2, 出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.06	GB/T5750.11-2023 4.2
9	pH	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9	GB/T5750.4-2023 8.1
10	溶解性总固体/(mg /L)	1000	126	GB/T5750.4-2023 11.1
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	98	GB/T5750.4-2023 10.1
12	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/ (mg /L)	3	1.52	GB/T5750.7-2023 4.1
13	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004	GB/T5750.6-2023 13.1
14	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.02	GB/T5750.5-2023 11.5
15	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016	GB/T5750.5-2023 7.4
16	锰/(mg /L)	0.1	0.02081	GB/T5750.6-2023 6.6
17	铜/(mg /L)	1.0	0.00266	GB/T5750.6-2023 7.6
18	锌/(mg /L)	1.0	0.0029	GB/T5750.6-2023 8.4
19	铝/(mg /L)	0.2	0.0510	GB/T5750.6-2023 4.5
20	砷/(mg /L)	0.01	0.00063	GB/T5750.6-2023 9.4
21	铅/(mg /L)	0.01	0.00010	GB/T5750.6-2023 14.3
22	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006	GB/T5750.6-2023 12.4

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ26-052(25)

采样地点: 双鸭山市第一中学

第 51 页 共 53 页

序号	检测项目	限值	检测结果	检测方法
23	汞/(mg/L)	0.001	0.0002	GB/T5750.6-2023 11.1
24	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	GB/T5750.6-2023 5.1
25	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.04245	GB/T5750.10-2023 4.3
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00072	GB/T5750.10-2023 7.2
27	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00310	GB/T5750.10-2023 6.2
28	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<0.000041	GB/T5750.10-2023 5.2
29	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.8164	GB/T5750.10-2023 (4.3、7.2、6.2、5.2)
30	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.0037	GB/T5750.10-2023 15.2
31	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.0044	GB/T5750.10-2023 16.2
32	氯酸盐/(mg/L)	0.7	<0.005	GB/T5750.10-2023 21.2
33	氟化物/(mg/L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.20	GB/T5750.5-2023 6.2
34	氯化物/(mg/L)	250	22.9	GB/T5750.5-2023 5.2
35	硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.28	GB/T5750.5-2023 8.3
36	硫酸盐/(mg/L)	250	10.8	GB/T5750.5-2023 4.2
以下空白				